



1. Pēc mašīnas tvertnes iztukšošanas asenizācijas tvertnē (AT) jāspiež pogu "Starts Auto režīmā" lai uzsaktu procesu.
2. Procesa pirmais posms ir tīras ūdens (TU) pārsūkņēšana atšķaidīšanai uz AT un tā miksēšana. TU sūknis tiek iedarbināts, ja :
  - a) ūdens līmenis otrreizējā nostādītajā (ON) nav mazāks par minimālo. Tās tiek nodrīnāts ar lokālo, sukņā komplektā ietilpstošo plūdiņslēdzi;
  - b) AT līmenis nav augstāks par maksimāli pieļaujamo. Nodrošināts ar AT maksimāla līmeņa plūdiņslēdža kontaktiem. Kopā ar TU sūkņi ieslēdzas arī AT sūknis maisītājs, pārbaudot kā AT šķidruma līmenis ir augstāks pār minimālo ( AT minimāla līmeņa plūdiņslēdzis nav nostrādājis).
3. Otrajā posmā notiek atšķaidīšanas process līdz brīdim, kad sasniegts AT šķidruma maksimālais līmenis (AT maksimāla līmeņa plūdiņslēdzis ir nostrādājis). Tad TU sūknis izslēdzas, bet miksieris turpinā strādāt un strādās līdz brīdim kad tiek sasniegts AT šķidruma minimālais līmenis.
4. Trešajā posmā ar laika ieturi, kas ir iestatītā Laikā aiztures relējā TR1 (0,1 Sec-10 dienas), no TA sūkņa atslēgšanas brīža, ieslēdzas Pārsūkņēšanas sūknis, kas pārsūknē atšķaidīto šķidrumu aerotenkā. Tās atslēdzas, kad ir nostrādājis AT minimāla līmeņa plūdiņslēdzis, vienlaicīgi ar miksieri. Process ir noslēdzies.
5. Pogas Starts nospiešana procesa laikā palaiž Tīra ūdens pārsūkņēšanu no jaunā līdz tvertnes piepildīšanai ar to.
6. Pogas Avārijas stop aptur visas darbības.
7. Gadījumā ja AT ir pilnā, nospiežot Start pogu, tad ieslēdzas miksieris un Pārsūkņēšanas sūknis (pēc iestatītās aiztures laika), bet TU pārsūkņēšana nenotiek. Jā AT tvertnei iztukšošanas procesa laikā vēlreiz nospiežot Start pogu-process palaižas no jauna-vispirms at atšķaidīšanu un tā tālāk.
8. Jā atšķaidīšana nav nepieciešamā tāda apjoma lai piepildītu pilnu AT tvertni, to var pārtraukt jebkurā brīdī nospiežot "Atšķaidīšanas Stop" pogu. Miksēšana un tālāka pārsūkņēšana notiek pēc pamatalgoritma.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat sia**

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"  
Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
ELT daļas vad.	A.Drizļionoks		22.05.2020
Izstrādāja	A.Drizļionoks		22.05.2020
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:
Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā	18/20
STADIJA:	BP
MARKA:	ELT
LAPAS NR.:	4
RASEJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS: 5
	MĒROGS:
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: .....

Vadības shēma.