



ĒKU UN BŪVJU EKSPĻIKĀCIJA

| N.p.k. | Nosaukums un darbu veids | Piezīmes |
|--------|---|----------|
| ① | Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 | |
| ② | Esošais otreizējais nostādinātājs | |
| ③ | Esošā kanalizācijas sūkņu stacija | |
| | Projektējamās būves | |
| ⑥ | Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas kamera V=20m³ | |

- Piezīmes:
1. Tvertnes montāža saskaņā ar ražotāja rekomendācijām ņemot vērā grunts apstākļus.
 2. Tvertne ir jānovieto vismaz 2,6 metru attālumā no autotransporta pārvietošanās zonas.
 3. Nodrošināt notekūdeņu atšķaidīšanu attiecībā 1:3.
 4. Sūkņu un miksera stiprinājumus risināt uz vietas atkarībā no tvertnes apkalpes lūku izmēriem, saskaņot ar Pasūtītāju.
 5. Ja nepieciešams papildus caurumu griešanu neparedzēt tvertnes darba tilpumā, izmantot esošos izvadus tos hermetizējot.
 6. Tvertnei paredzēt slēdzamus vākus.

| BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: | | | | PASŪTĪTĀJS: | | | |
|---------------------------|---------------|----------|------------|---|---------------------|-------|--|
| | | | | Pašvaldības SIA "Malta dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Malta pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 | | | |
| AMATS | UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | PROJEKTS: | PASŪTĪJUMA NUMURS: | 18/20 | |
| BŪVPR.D.VAD. | T.LOGINOVA | | 22.05.2020 | Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Malta ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Malta, Malta pagastā, Rēzeknes novadā | STADIJA: | BP | |
| IZSTRĀDAJA | J.MACJUEVSKIS | | 22.05.2020 | | MARKA: | TN | |
| | | | | | LAPAS NR.: | 2 | |
| | | | | | KOPĒJO LAPU SKAITS: | 2 | |
| | | | | | MĒROGS: | b/m | |
| FAILS: | | | | Asenizācijas tvertnes tehnoloģiskā shēma | ARHĪVA REG. NUMURS: | | |