

**APSTIPRINU**

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās  
saimniecības uzņēmuma" Valdes loceklis  
(pilns amata nosaukums)

J. Kravalis  
(paraksts)

J. Kravalis  
(paraksta atšifrējums)

2017. gada 18. decembrs  
(apstiprinājuma datums)

**DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDĀTĀJA  
KĀRTĒJĀ MONITORINGA PROGRAMMA 2018. GADAM**

Ūdensapgādes sistēmas nosaukums Zosna c., Maltas pagasts Rēzeknes novads

Ūdens piegāde no Artēziskais urbums DB 14006

(artēziskā urbuma (identifikācijas numurs, adrese), virszemes avota)

Ūdens piegādātāja nosaukums PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma"

Reģistrācijas Nr. 42403000932

Gada vidējais faktiskais piegādātā ūdens daudzums diennaktī (m<sup>3</sup>) 9

Iedzīvotāju skaits, kam tiek piegādāts dzeramais ūdens 57

Ūdens apstrāde pirms sadales tīkla netiek veikta. Reaģenta pamatviela (netiek / tiek)

Monitoringa programmā nosakāmie rādītāji<sup>1</sup>:

Rādītājs	Rādītāja noteikšanas reižu skaits	Piezīmes
alumīnījs	-	nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija sāļus.
amonījs	1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja dezinfekcijai <u>tieka</u> izmantota hloraminācija vai <u>ir piešķirta</u> īpašā norma amonijam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja dezinfekcijai <u>netiek</u> izmantota hloraminācija vai <u>nav piešķirta</u> īpašā norma amonijam.
dzelzs	1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja par flokulantu <u>lieto</u> dzelzs sāļus vai <u>ir piešķirta</u> īpašā norma dzelzs saturam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja par flokulantu <u>nelieto</u> dzelzs sāļus vai <u>nav piešķirta</u> īpašā norma dzelzs saturam.
hlorīdi	1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma hlorīdiem; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma hlorīdiem.
mangāns	1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma mangānam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma mangānam.
sulfāti	1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma sulfātiem; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma sulfātiem.

<sup>1</sup> Saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 15. punktu un 2. pielikuma 1.1. punktu.

dualkainība	1	
<i>Escherichia coli</i>	1	
garša	1	
mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22°C	1	
krāsa	1	
nitrīti	-	nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija.
smarža	1	
elektrovadītspēja	1	
kopējās koliformas	1	
ūdeņraža jonu koncentrācija (pH)	1	
citi rādītāji	-	

Veselības inspekcija ar administratīvo aktu līdz termiņam nav ir noteikusi  
īpašās normas:

(rādītājs un tā skaitiskā vērtība)

Parauga ņemšanas adrese, vieta: Dārzu iela 1, Zosna c., dzīvokļa virtuves krāns

Paraugu skaits gadā: 1

Paredzētais paraugu ņemšanas datums: septembris

Akreditēta laboratorija, kurā tiks veikti izmeklējumi: SIA "Rēzeknes ūdens"

10 dienu laikā pēc testēšanas pārskatu  
saņemšanas (MK 14.11.2017.noteikumi  
Nr.671 p.30)

Monitoringa rezultāti tiks iesniegti Veselības inspekcijā līdz termiņam:

Apliecinu, ka tiks informēta Veselības inspekcija par dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 1. pielikumā norādītajām maksimāli pieļaujamajām normām:

- rakstiski nedēļas laikā, ja dzeramā ūdens monitoringa rezultatos tiks konstatētas neatbilstības,
- mutiski 24 stundu laikā, ja dzeramajā ūdenī tiks konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai.

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma"  
inženieris J.Šmaukstelis 646-31056

Monitoringa programmu izstrādāja:

maltasdzksu@maltasdzksu.lv

(amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, elektroniskā pasta adrese, paraksts)

## SASKANOTS

Veselības inspekcijas

Latgales kontroles  
 (pilns amata nosaukums)  
  
LUDMILA VAININA  
 (paraksta atšifrējums)

Saskaņotās monitoringa programmas reģistrācijas dati:

2018. gada 01.janvāris Nr. R 18 0357